

## REGULAMIN ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPÓŻAROWEGO

Organizator targów Katowice 2021 zagospodarowuje Tereny Targowe oznaczając je jako:

- a) tereny kryte – (MCK i Hala Namiotowa) Sektory A, A1, A2, A3, B2E,
- b) tereny otwarte –(Plac Sławika Antalla) Sektory B, B2.

1. Na terenach targowych Katowice 2021 przestrzegane są następujące zasady:
  - a) wyznaczone są strefy pożarowe,
  - b) odległość między strefami pożarowymi wynosi powyżej 10 m,
  - c) odległości między ciągami stoisk w poszczególnych Sektorach zachowane są szerokości ciągów komunikacyjnych wynoszące co najmniej 2,4m,
  - d) stoiska o powierzchni większej niż 150 m<sup>2</sup> lub o długości większej niż 20 m muszą posiadać minimum dwa niezależne wejścia, najlepiej z dwóch przeciwległych stron. W szczególnych przypadkach, gdy powyższe warunki nie mogą być spełnione, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Organizatora targów,
  - e) przestrzega się, aby wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne były zawsze wolne. W tym celu zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika targów lub wykonawcy stoiska. Poruszanie się pieszych i kierowców pojazdów po drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych na Terenach Targowych, zarówno w czasie montażu i demontażu, jak i trwania targów wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza pieszych, którzy powinni zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i świetlne pojazdów (np. wózków widłowych) wykorzystywanych do prac montażowych, demontażowych, transportowych, serwisowych.
  - f) na mapkach sektorów zaznaczona jest lokalizacja urządzeń gaśniczych (hydranty, gaśnice),
  - g) zachowany jest swobodny dostęp do urządzeń gaśniczych (hydrantów) w obiektach krytych oraz dostęp do rozmieszczonych przenośnych urządzeń gaśniczych.
2. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, na przykład, ręczne ostrzegacze pożaru (ROP), sygnalizatory pożaru, czujniki dymu, gaśnice, hydranty, a także drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia (piktogramy ewakuacyjne) powinny być widoczne i w każdej chwili dostępne.
3. Zabronione są działania, które mogą ograniczyć dostęp do tych urządzeń, albo zakłócić ich funkcjonowanie a mianowicie:
  - a) podwieszanie elementów lub ustawianie eksponatów na drogach ewakuacyjnych i w miejscach lokalizacji liniowych czujek dymu,
  - b) zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP) itp.,
  - c) zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, światła kurtyn przeciwpożarowych,
  - d) zastawianie dostępu do zewnętrznych hydrantów poprzez parkowanie pojazdów na terenach otwartych w miejscach oznaczonych poziomym znakiem zakazu zatrzymywania i postoju.
4. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest na Terenach Targowych:
  - a) używanie ognia otwartego w obiektach krytych (hala MCK, hala Namiotowa) i na stoiskach zlokalizowanych na terenach zewnętrznych,
  - b) składowanie i stosowanie środków pirotechnicznych na Terenach Targowych,

- c) gromadzenie i przechowywanie na Terenach Targowych, na stoiskach i poza nimi materiałów palnych, substancji chemicznych palnych lub wybuchowych oraz wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe,
  - d) używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,
  - e) pozostawienie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych,
  - f) pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez zabezpieczenia ich w zamkniętych pojemnikach z materiałów niepalnych,
  - g) przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu lub wybuchu.
5. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić z Organizatorem.
  6. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w pawilonach jedynie z wyłączonym silnikiem i opróżnionym zbiornikiem paliwa, oraz odłączonym w miarę możliwości technicznych – akumulatorem.
  7. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100°C powinny być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, uzgodnioną każdorazowo z Organizatorem.
  8. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną zabrania się:
    - a) dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw tych urządzeń we własnym zakresie,
    - b) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych,
    - c) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych: grzejników, kuchenek, żelazek, czajników, klimatyzatorów itp.,
    - d) ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym,
    - e) zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.
  9. Budujący stoiska w dniach montażu i demontażu stoisk, a Wystawcy w dniach ekspozycji, które są podane w regulaminie są zobowiązani do wyłączania urządzeń zasilanych energią elektryczną na stoiskach przed opuszczeniem i zamknięciem stoisk. Wyjątek stanowią urządzenia chłodnicze, które w czasie ekspozycji mogą być zasilane napięciem 230V przez całą dobę.
  10. Zabrania się, bez wcześniejszego uzyskania zgody Organizatora, przywożenia, składowania i eksploataowania na Terenach Targowych: balonów, butli gazowych i innych urządzeń napełnianych gazem palnym. Zgoda Organizatora może być udzielona tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i możliwości lokalizacyjnych na Terenach Targowych.
  11. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia dotyczące tych materiałów (patrz załącznik 1 i załącznik 2).
  12. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych.
  13. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych na terenach krytych a na terenach otwartych wymaga zgody Organizatora, która może być wydana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa p.poż. i możliwości lokalizacyjnych na Terenach Targowych.
  14. Zabrania się używania w pawilonach urządzeń mogących zakłócić działanie Systemu Sygnalizacji Pożaru, takich jak: wytwornice dymu, pary, grille, piece, drony, sterowce, balony itp.) a na terenach

otwartych wymaga każdorazowo zgody Organizatora. Używanie urządzeń latających (np. drony) na terenie otwartym wymaga zgody Organizatora a także zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

15. Użytkownicy Terenów Targowych są zobowiązani do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na uczestnikach Targów KATOWICIE na Terenach Targowych spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z Organizatorem.
16. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pożaru.
17. Firmy Zabudowujące stoiska są zobowiązane do:
  - a) przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów specjalnych wydanych w tym zakresie przez Organizatora,
  - b) zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP), hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru,
  - c) natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez Organizatora, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach na Terenach Targowych.
18. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w pawilonach lub na terenach otwartych należy natychmiast zgłosić Organizatorowi.
19. Zauważony pożar, niebezpieczny przedmiot (broń, środek pirotechniczny) lub substancję (np. płama żrącej substancji) albo inne zagrożenie bezpieczeństwa (np. pozostawiony bez opieki bagaż, porzucony pakunek) na Terenach Targowych należy natychmiast zgłosić Organizatorowi albo bezpośrednio Państwowej Straży Pożarnej – przy użyciu telefonu alarmowego: 112 lub 998. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej, Kierownikowi lub innemu pracownikowi PTG, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
20. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia. Przedmioty pozostawione bez opieki poza stoiskiem lub inną ekspozycją, a także przedmioty zagubione na Terenach Targowych w czasie montażu, trwania targów i demontażu, mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt wystawcy/współwystawcy. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
21. W przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poleceń służb Organizatora albo służb specjalistycznych, nakazujących opuszczenie pawilonu lub Terenów Targowych. Kosztami ewakuacji zostaną obciążone osoby, które spowodowały zagrożenie (np. wywołały pożar, rozlały żrącą substancję chemiczną, pozostawiły niebezpieczny pakunek).

Załącznik 1 do Regulaminu PPOŻ. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – bez posadzek

Oznaczenie		Klasyfikacja wg PN-EN 13501-1:2008		
Określenie podstawowe	Określenie uzupełniające	Klasa podstawowa	Klasy dodatkowe	
			Wydzielanie dymu	Płonące krople/cząstki
niepalne	–	A1	–	–
		A2	s1, s2, s3	d0
niezapalne	–	A2	s1, s2, s3	d1, d2
		B	s1, s2, s3	d0, d1, d2
trudno zapalne	–	C	s1, s2, s3	d0, d1, d2
		D	s1	d0, d1, d2
łatwo zapalne	–	D	s2, s3	d0, d1, d2
		E	–	–
		E	–	d2
–	niekapiące	A1	–	–
		A2, B, C, D	s1, s2, s3	d0
–	samogasnące	co najmniej E	–	–
–	intensywnie dymiące	A2, B, C, D	s3	d0, d1, d2
		E	–	–
		E	–	d2
–	–	F	Właściwości nieokreślone	

Załącznik 2 do Regulaminu PPOŻ. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – posadzki

Oznaczenie		Klasyfikacja wg PN-EN 13501-1:2008	
Określenie podstawowe	Określenie dodatkowe	Klasa podstawowa	Klasa dodatkowa w zakresie wydzielania dymu
niepalne	–	A1 <sub>fl</sub>	–
		A2 <sub>fl</sub>	s1, s2
trudno zapalne	–	B <sub>fl</sub>	s1, s2
		C <sub>fl</sub>	s1, s2
łatwo zapalne	–	D <sub>fl</sub>	s1, s2
		E <sub>fl</sub> , F <sub>fl</sub>	s1, s2
–	intensywnie dymiące	A2 <sub>fl</sub> , B <sub>fl</sub> , C <sub>fl</sub> , D <sub>fl</sub>	s2
		E <sub>fl</sub> , F <sub>fl</sub>	–
–	–	F <sub>fl</sub>	Właściwości nieokreślone